



# Junta de Castilla y León

Delegación Territorial  
Servicio Territorial de Fomento  
ZAMORA

Hoja nº.: 1/3.

Sección de Control de Calidad

## Datos del Peticionario.

Nombre CERÁMICA ACÚSTICA, S.L.  
Domicilio Ctra. Corrales-Peleas de Abajo  
Aptdo. de Correos, 17  
Ciudad CORRALES DEL VINO (Zamora).

## Material a ensayar

- PIEZA DE ARCILLA COCIDA. HISPAPLANO 4.

## Ensayo nº.:

- EN-0742-ZA.

## Ensayos realizados

- PLANEIDAD.

Este certificado se compone de tres hojas.



El Jefe de la Sección



Rdo.: Adolfo A. García Alonso.

Este certificado contiene la exposición de los resultados obtenidos en los ensayos a que han sido sometidas las muestras, elegidas libremente por el Peticionario, por lo que el Centro de Control de Calidad responde únicamente de las características por él ensayadas, referidas a las muestras y no al producto en general, y las conclusiones que aquí se formulan no exceden, en ningún caso, el alcance y significado que permiten establecer dichos ensayos.

De este certificado no se facilitará información a terceros, salvo autorización expresa del peticionario, considerando estos trabajos de carácter particular y confidencial.

No se autoriza la publicación de este documento sin el consentimiento por escrito de la Junta de Castilla y León, debiendo reflejarse en ella todos los resultados obtenidos en el ensayo.



Muestra ensayada: HISPAPLANO 4

**RESULTADOS OBTENIDOS.-**

6

forma".

El ensayo se realizó de acuerdo a la norma UNE 67043:1988 "Piezas cerámicas de arcilla de gran formato. Medición de las dimensiones y comprobación de la

**METODO OPERATORIO.-**

Con fecha 16 de enero de 2006, tiene entrada en este Centro de Control de Calidad, a petición de CERÁMICA ACÚSTICA, S.L. de Corrales del Vino, una muestra de piezas de arcilla cocida HISPAPLANO 4, para determinar la planicidad.

**ANTECEDENTES.-**

Junta de Castilla y León  
Delegación Territorial de Zamora  
Servicio Territorial de Fomento  
ZAMORA  
Sección de Control



Para el control de la documentación en obra del CTE:  
el presente documento NO ES SUFICIENTE si no se acompaña del CERTIFICADO de SUMINISTRO de CERÁMICA ACÚSTICA S.L.



**Junta de Castilla y León**  
 Delegación Territorial  
 Servicio Territorial de Fomento  
 ZAMORA

Sección de Control de Calidad

Planidad -

Ensayo nº.: EN-0742-ZA. Hoja nº.: 3/3.

PIEZA	Nº	FLECHA EN LONGITUD mm.	FLECHA EN ANCHURA mm.	FLECHA EN CANTO mm.
1	1	1	0	0
2	1	1	0	0
3	1	1	0	0
4	1	1	0	0
5	1	1	0	0
6	0	0	0	0
MÁXIMA		1	0	0

Zamora, 23 de enero de 2006  
 EL JEFE DE LA SECCION  
 DE CONTROL DE CALIDAD

Para el control de la documentación  
 en obra del CTE:  
 el presente documento **NO ES SUFICIENTE**  
 si no se acompaña del  
**CERTIFICADO de SUMINISTRO de**  
**CERÁMICA de ACÚSTICA SL.**

**LEÓN** - **ZAMORA** - **JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN**  
 DELEGACION TERRITORIAL  
 Fdo.: Adolfo A. García Alonso.