



LOEMCO

**Laboratorio Oficial para Ensayos
de Materiales de Construcción**

C/ Alenza, 1 28003-MADRID
Tífs: 914413431-914426843/33
FAX: 914429512

PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA

LD

FÁBRICA: CERÁMICA ACÚSTICA, S.L.

INFORME Nº: 05010 - E / 18

TIPO: LD de 330 x 70 x 140 mm (Pieza de ajuste Hispaplano 7)

Página 5 de 12

PLANEIDAD DE LAS CARAS HORIZONTALES (UNE-EN 772-20:2001)

RESULTADO:

Realizado: 30-11-05

Referencia probeta	1	2	3
Flecha hembra 1(mm)	0,5	0,8	0,5
Flecha hembra 2(mm)	0,5	0,7	0,4
Valor Medio(mm)	0,5	0,8	0,5

Valor Medio Muestra
0,6

OBSERVACIONES: Las medidas se realizan respecto a las superficies que hay al lado de las hembras del machihembrado

Madrid, a 17 de febrero de 2006

Vº Bº

El Director
José Manuel Ruiz Prieto

El Jefe del Área/El Jefe del Departamento
C. Mariano Sanabria Zapata/Félix Mayoral González



Para el control de la documentación
en obra del CTE:
el presente documento NO ES SUFICIENTE
si no se acompaña del
CERTIFICADO de SUMINISTRO de
CERÁMICA ACÚSTICA S.L.

Estos resultados corresponden a los ensayos realizados sobre muestras recibidas.

No se autoriza la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento por escrito del Laboratorio.